RUSSIAN FEDERATION

№ 0028645

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.100751

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ», Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, ИНН: 9715396445, ОГРН: 1217700055374, телефон: +7 (495) 136-50-70, электронная почта: info@glassway.group

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ», Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, ИНН: 9715396445, ОГРН: 1217700055374, телефон: +7 (495) 136-50-70, электронная почта: info@glassway.group

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Облицовочные системы «Glassway»(GW): панели, рейки и профили металлические для облицовки стен и потолков, алюминиевые и стальные, с декоративным покрытием до 80 мкм и без него, анодированные и оцинкованные, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-93039101-2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 25.11.23

код ТН ВЭД 7216

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

См. приложение №1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №93793-ПРГ/ПБ-26 от 26.05.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.11.23-001-93039101-2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 27.05.2026 по 26.05.2029**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) С.Г. Долгова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Лебедев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

RUSSIAN FEDERATION

№ 0028646

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.100751
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 27.05.2026 по 26.05.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Соответствует требованиям:

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие);
Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
Коэффициент дымообразования – Д1 (малая дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11);
Показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13);

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) С.Г. Долгова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Лебедев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru